

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>THERMALPARK DS, a.s.</b> | <b>Predmet zákazky:<br/>„stavebné práce – THERMALPARK DS – Zvýšenie efektívnosti využívania geotermálneho vrtu prostredníctvom tepelného čerpadla“</b> |
|-----------------------------|--|

Všetkým záujemcom

**Váš list číslo/zo dňa**

**Naše číslo**

2021/06/18

**Vybavuje/kontakt**

Ing. Zuzana Lenická  
0917 381 833

**Bratislava**

06.07.2021

**Vec: Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosti o vysvetlenie**

**Názov zákazky: „stavebné práce – THERMALPARK DS – Zvýšenie efektívnosti využívania geotermálneho vrtu prostredníctvom tepelného čerpadla“**

**Verejný obstarávateľ: THERMALPARK DS, a.s., Gabčíkovská cesta 237/38, 92901 Dunajská Streda**

Verejný obstarávateľ zasiela Odpoveď na doručené žiadosti o vysvetlenie:

**Otázka č. 1:**

Dobrý deň,

Mám otázku ohľadom UK.

Vo výkaze výmer ani v PD nie sú nikde uvedené akumuláčn é nádrže.

Dodávateľ technológie tepelného čerpadla nám ale tvrdí, že bez nich by sa nemalo tepelné čerpadlo prevádzkovať, viete to prosím preveriť, či tam máme doplniť pod čiaru ako navyše položky 2 ks akumuláčn ých nádrží alebo Vás poprosím nejaké vyjadrenie, že zariadenia budú fungovať správne aj bez aku. nádrží.

**Otázka č. 2**

Dobrý deň,

Dodávateľ technológie tepelného čerpadla uviedol že pre správne fungovanie sú potrebn é akumuláčn é nádrže 2x 1000L.

V utorok ráno Vás poprosím o vyjadrenie či ich máme posielat do ponuky. Bez nich sa ale nedá zhotovit funkčná strojovňa.

Odpoveď VO na otázku č. 1 a č. 2:

Na základe stanoviska projektanta Vám zasielame nasledovnú odpoveď: „ním navrhované tepelné čerpadlá v tomto prípade nepotrebujú akumuláčn é nádrže, budú fungovať aj bez toho, lebo slúžia buď na predohrev spiatocky UK, kde sa nachádza „nekonečné množstvo“ vody, alebo na ohrev TÚV v 2000 litrových zásobníkoch“.

Vzhľadom k tomu, že odpoveď verejného obstarávateľa na túto žiadosť nepredstavuje žiadnu podstatnú zmenu ( § 21, ods. 4 a ods. 5 ZVO) pre prípravu a podanie ponuky uchádzačov, lehota na predkladanie ponúk a lehota otvárania ponúk sa opätovne nepredlžuje.

S úctou

Ing. Zuzana Lenická  
Osoba splnomocnená verejným obstarávateľom  
na realizáciu verejného obstarávania